



## Zentralprüfstelle für Feuerlöschschläuche

Central Test Institute for Fire Fighting Hoses • Bremer Weg 164 • D-29223 Celle  
☎ +49 (0) 5141 979-223 /-0 • 📠 +49 (0)5141 979-2 17 • [zentralpruefstelle@lfs-ce.niedersachsen.de](mailto:zentralpruefstelle@lfs-ce.niedersachsen.de)

### Prüfbescheinigung Nr. ZPC 10079-1

#### *Test Certificate number ZPC 10079-1*

Hiermit wird bestätigt, dass der von der Firma  
*This is to certify that the fire fighting hose manufactured by*

**Parsch**  
**Schläuche und Armaturen GmbH & Co. KG**  
**49477 Ibbenbüren / Germany**

hergestellte Feuerlöschschlauch mit der Typenbezeichnung  
*under the brand name*

**Profi**

Innendurchmesser 52 mm  
*Inside diameter 52 mm*

die vorgeschriebenen Bedingungen der Norm DIN 14811 : 2008-01, Klasse 3 erfüllt.  
*is found to comply with the prescribed specification DIN 14811 : 2008-01, class 3.*

Celle, 15.05.2009

Im Auftrage

yours faithfully

*Sebastian*

H. Sebastian, Dipl.-Ing.

