



Zentralprüfstelle für Feuerlöschschläuche

Central Test Institute for Fire Fighting Hoses • Bremer Weg 164 • D-29223 Celle
☎ +49 (0) 5141 979-223 /-0 • 📠 +49 (0)5141 979-2 17 • zentralpruefstelle@ifs-ce.niedersachsen.de

Prüfbescheinigung Nr. ZPC 10080-1

Test Certificate number ZPC 10080-1

Hiermit wird bestätigt, dass der von der Firma
This is to certify that the fire fighting hose manufactured by

Parsch
Schläuche und Armaturen GmbH & Co. KG
49477 Ibbenbüren / Germany

hergestellte Feuerlöschschlauch mit der Typenbezeichnung
under the brand name

Profi

Innendurchmesser 75 mm
inside diameter 75 mm

die vorgeschriebenen Bedingungen der Norm DIN 14811 : 2008-01, Klasse 3 erfüllt.
is found to comply with the prescribed Specification DIN 14811 : 2008-01, Class 3.

Celle, 09.10.2008

Im Auftrage

yours faithfully



Sebastian
H. Sebastian, Dipl.-Ing.